



智能一体柜正视图

智能一体柜侧视图

智能一体柜设备布置示意图

n×U (GB/T 19520) 参考图

注:

1. 本图所示尺寸单位为mm。
2. 机柜及配件的钢板及型钢选用Q235。
3. 本图智能一体柜（I型，24U）适用于桥梁段挂杆式或落地式安装。
4. UPS电源应是符合《小型一体化交直流不间断电源》（YD/T 4151-2022）的成熟产品，输出要求应满足配电详图。
5. 与情报板等共杆安装，部署在门架上时可参考。

[illegible]